Prospetto riassuntivo analisi giornaliere
Ingresso **Linea Trattamento TAF prelievo campioni ore 07:30**
Periodo di riferimento **Maggio 2019**

Parametri	U/Mis	D.L.152/2006 Tab.2 All.5	2/5/19	3/5/19	6/5/19	7/5/19	8/5/19	9/5/19	10/5/19	13/5/19	14/5/19	15/5/19	16/5/19	17/5/19	20/5/19	21/5/19	22/5/19	23/5/19	24/5/19	27/5/19	28/5/19	29/5/19	30/5/19	31/5/19
pH	valore		7,72	7,56	7,7	7,63	7,66	7,65	7,75	7,58	7,69	7,54	7,56	7,58	7,51	7,56	7,59	7,57	7,67	7,58	7,54	7,54	7,56	7,59
Solidi sospesi	mg/l	**80**	7	8	6	16	10	7	7	8	8	6	8	10	6	5	7	5	7	7	6	6	7	8
Solidi sedimentati	ml/l	**0,5**	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Conducibilità	mS		2,47	2,47	2,51	2,48	2,46	2,50	2,5	2,53	2,67	2,5	2,52	2,45	2,53	2,52	2,52	2,53	2,53	2,51	2,53	2,51	2,51	2,52
NH4-Ammoniaca	mg/l	**15**	0,97	0,70	0,61	0,73	0,80	0,77	0,63	2,01	0,70	0,73	0,69	0,76	0,61	0,73	0,70	0,86	0,95	0,65	0,42	0,86	0,69	0,76
N-Nitriti	mg/l	**0,5**	0,06	0,05	0,06	0,05	0,09	0,07	0,07	0,03	0,10	0,09	0,13	0,08	0,11	0,11	0,06	0,10	0,09	0,15	0,13	0,12	0,17	0,11
N-Nitrati	mg/l	**20**	2,08	2,25	4,55	2,71	2,09	2,33	2,48	2,17	2,51	5,61	3,42	2,88	2,69	2,38	2,46	2,43	2,21	2,26	2,02	2,15	2,13	2,20
TMT	mg/l		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
COD	mg/l	**160**	23	45	54	58	46	45	23	31	36	46	40	28	37	37	40	55	71	31	45	30	28	32
Ag	mg/l	**0,01**	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	0,001	0,001	0,001	<0,001	0,001	0,002	0,001	<0,001	<0,001	0,001	0,001	0,001	0,002
Al	mg/l	**0,2**	0,077	0,062	0,070	0,037	0,215	0,037	0,084	0,087	0,088	0,056	0,112	0,044	0,130	0,043	0,026	0,115	0,067	0,089	0,075	0,124	0,062	0,052
As	mg/l	**0,01**	0,016	0,013	0,011	0,023	0,020	0,012	0,012	0,014	0,019	0,013	0,019	0,015	0,014	0,013	0,017	0,019	0,017	0,012	0,012	0,012	0,018	0,015
B	mg/l	**1**	0,425	0,407	0,376	0,561	0,774	0,366	0,561	0,457	0,525	0,522	0,715	0,519	0,643	0,392	0,405	0,692	0,575	0,437	0,403	0,646	0,591	0,710
Be	mg/l	**0,004**	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Cd	mg/l	**0,005**	0,004	0,004	0,004	0,008	0,006	0,004	0,004	0,004	0,006	0,004	0,006	0,005	0,005	0,004	0,006	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005
Co	mg/l	**0,05**	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Cr tot	mg/l	**0,05**	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	0,004	<0,001	0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	0,003	0,003	0,003	0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Cr (VI)	mg/l	**0,005**	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Cu	mg/l	**0,1**	0,002	0,005	0,002	0,007	0,006	0,002	0,003	0,003	0,006	0,002	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,006	0,004	0,003	0,002	0,002	0,003	0,003
Fe	mg/l	**0,2**	0,404	0,435	0,336	1,394	0,685	0,415	0,464	0,591	0,830	0,561	0,640	0,780	0,449	0,367	0,551	0,545	0,611	0,482	0,420	0,568	0,454	0,463
Hg	mg/l	**0,001**	0,0007	<0,0001	<0,0001	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0002	<0,0001	0,0007	0,0003	0,0010	0,0001	0,0004	0,0004
Mn	mg/l	**0,05**	0,281	0,240	0,214	0,265	0,301	0,243	0,266	0,257	0,321	0,251	0,332	0,248	0,295	0,253	0,289	0,300	0,293	0,260	0,244	0,278	0,326	0,293
Ni	mg/l	**0,02**	0,001	0,002	0,001	0,002	0,004	0,001	0,002	0,001	0,005	0,002	0,004	0,002	0,003	0,002	0,002	0,004	0,008	0,004	0,002	0,002	0,002	0,001
Pb	mg/l	**0,01**	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Sb	mg/l	**0,005**	0,002	0,001	0,003	0,003	0,001	0,001	0,000	0,001	0,002	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Se	mg/l	**0,01**	0,003	0,004	0,003	0,005	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003	0,007	0,004	0,003	0,003	0,002	0,004	0,003	0,003	0,004
Tl	mg/l	**0,002**	0,007	0,006	0,006	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006	0,008	0,006	0,008	0,006	0,007	0,006	0,008	0,007	0,006	0,006	0,007	0,006	0,008	0,007
Zn	mg/l	**0,5**	0,450	0,531	0,474	0,582	0,678	0,493	0,565	0,357	0,691	0,550	0,735	0,364	0,616	0,547	0,685	0,553	0,442	0,486	0,478	0,497	0,610	0,587
Solfati	mg/l		619	563	625	597	588	503	375	322	356	325	272	306	481	378	372	519	568	588	627	617	603	613
Cloruri	mg/l		414	413	413	408	404	410	410	412	435	426	429	429	408	410	408	407	406	404	408	404	405	408
Residuo fisso	mg/l		1776	1701	1772	1805	1716	1602	1444	1355	1458	1398	1371	1378	1593	1433	1441	1638	1701	1709	1765	1759	1744	1767
Composti organici																								
Clorometano	µg/l	**1,5**	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Triclorometano	µg/l	**0,15**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Cloruro di vinile	µg/l	**0,5**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,2 dicloroetano	µg/l	**3**	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
1,1 dicloroetilene	µg/l	**0,05**	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Tricloroetilene	µg/l	**1,5**	0,057	0,083	0,038	0,037	0,043	0,041	0,038	0,041	0,044	0,043	0,032	0,028	0,030	0,034	0,032	0,031	0,030	0,024	0,065	0,009	0,028	0,029
Tetracloroetilene	µg/l	**1,1**	0,568	0,469	0,232	0,344	0,406	0,258	0,281	0,644	0,566	0,359	0,215	0,132	0,161	0,268	0,242	0,141	0,139	0,109	0,219	0,008	0,227	0,145
Esaclorobutadiene	µg/l	**0,15**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1 Dicloroetano	µg/l	**810**	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
1,2 Dicloroetilene	µg/l	**60**	0,116	0,128	0,105	0,100	0,106	0,100	0,096	0,118	0,111	0,723	0,094	0,081	0,066	0,091	0,094	0,093	0,084	0,083	0,043	0,024	0,088	0,089
1,2 Dicloropropano	µg/l	**0,15**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,1 Tricloroetano	µg/l	**0,2**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	**0,2**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
1,2,3 tricloropropano	µg/l	**0,001**	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
1,1,2,2 Tetracloroeta	µg/l	**0,05**	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Bromoformio	µg/l	**0,3**	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
1,2 Dibromoetano	µg/l	**0,001**	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Dibromoclorometano	µg/l	**0,13**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Bromodiclorometano	µg/l	**0,17**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Prospetto riassuntivo analisi giornaliere
Uscita **Linea Trattamento TAF prelievo campioni ore 07:30**
Periodo di riferimento Febbraio 2019

Parametri	U/Mis	D.L.152/2006 Tab.2 All.5	2/5/19	3/5/19	6/5/19	7/5/19	8/5/19	9/5/19	10/5/19	13/5/19	14/5/19	15/5/19	16/5/19	17/5/19	20/5/19	21/5/19	22/5/19	23/5/19	24/5/19	27/5/19	28/5/19	29/5/19	30/5/19	31/5/19
pH	valore		9,02	8,96	8,92	8,9	8,97	8,91	8,98	8,98	9,00	8,95	8,92	8,99	9	8,95	8,97	8,91	8,94	9,03	8,98	8,93	8,88	8,85
Solidi sospesi	mg/l	**80**	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1
Solidi sedimentati	ml/l	**0,5**	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
Conducibilità	mS		2,25	2,18	2,22	2,27	2,26	2,27	2,32	2,32	2,26	2,28	2,27	2,23	2,27	2,30	2,29	2,28	2,27	2,24	2,27	2,26	2,27	2,26
NH4-Ammoniaca	mg/l	**15**	0,17	0,28	0,30	0,25	0,27	0,30	0,30	0,30	0,18	0,18	0,26	0,23	0,23	0,24	0,32	0,36	0,19	0,24	0,22	0,22	0,24	0,26
N-Nitriti	mg/l	**0,5**	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
N-Nitrati	mg/l	**20**	2,31	2,64	2,49	2,76	2,35	2,60	2,53	2,53	2,42	2,66	2,38	2,78	2,74	2,59	2,67	2,62	2,40	2,35	2,31	2,35	2,37	2,51
TMT	mg/l		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
COD	mg/l	**160**	30	54	24	25	26	30	37	30	33	35	37	31	27	27	37	45	48	28	38	27	26	31
Ag	mg/l	**0,01**	<0,001	0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	0,001	<0,001	0,001
Al	mg/l	**0,2**	0,135	0,057	0,069	0,057	0,086	0,072	0,060	0,072	0,066	0,094	0,067	0,028	0,085	0,064	0,053	0,065	0,067	0,079	0,052	0,064	0,062	0,064
As	mg/l	**0,01**	0,008	0,004	0,004	0,005	0,003	0,003	0,002	0,003	0,004	0,002	0,003	0,002	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,002	0,004	0,002	0,004	0,003
B	mg/l	**1**	1,109	0,412	0,435	0,538	0,486	0,458	0,432	0,501	0,438	0,617	0,449	0,423	0,400	0,479	0,480	0,496	0,472	0,390	0,399	0,510	0,550	0,555
Be	mg/l	**0,004**	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Cd	mg/l	**0,005**	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Co	mg/l	**0,05**	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,000	<0,001	<0,001
Cr tot	mg/l	**0,05**	0,002	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003
Cr (VI)	mg/l	**0,005**	0,002	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003
Cu	mg/l	**0,1**	0,002	0,004	0,002	0,003	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,001	0,002	0,009	0,002	0,001	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Fe	mg/l	**0,2**	0,090	0,065	0,145	0,162	0,100	0,102	0,145	0,064	0,190	0,111	0,091	0,174	0,111	0,110	0,187	0,162	0,169	0,152	0,115	0,132	0,135	0,118
Hg	mg/l	**0,001**	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0003	0,0003	<0,0001	0,0001	<0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0003	<0,0001	0,0001	0,0005	0,0007	0,0006	0,0007	0,0003
Mn	mg/l	**0,05**	0,003	0,005	0,004	0,003	0,003	0,002	0,003	0,003	0,065	0,002	0,001	0,012	0,004	0,003	0,002	0,002	0,009	0,006	0,004	0,003	0,002	0,002
Ni	mg/l	**0,02**	0,002	0,013	0,002	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003	0,001	0,003	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001
Pb	mg/l	**0,01**	<0,001	<0,001	<0,0001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Sb	mg/l	**0,005**	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	<0,001	0,001	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,002	0,002	0,001	0,001
Se	mg/l	**0,01**	0,005	0,003	0,001	0,002	0,003	0,003	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,003	0,002	0,002	0,003	0,005	0,002	0,001	0,003	0,015	0,001
Tl	mg/l	**0,002**	0,002	0,001	<0,0001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Zn	mg/l	**0,5**	0,035	0,023	0,019	0,014	0,010	0,008	0,021	0,011	0,027	0,018	0,012	0,012	0,031	0,016	0,017	0,024	0,036	0,003	0,020	0,019	0,013	0,001
Solfati	mg/l		372	306	356	297	269	247	234	253	297	294	234	256	272	259	250	406	461	467	463	519	524	515
Cloruri	mg/l		376	381	364	367	365	372	371	372	374	381	381	381	363	385	381	381	379	380	385	381	384	383
Residuo fisso	mg/l		1165	1073	1119	1044	999	980	960	984	1059	1056	970	1006	995	1016	999	1219	1295	1300	1302	1376	1387	1371
Composti organici																								
Clorometano	µg/l	**1,5**	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Triclorometano	µg/l	**0,15**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Cloruro di vinile	µg/l	**0,5**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,2 dicloroetano	µg/l	**3**	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
1,1 dicloroetilene	µg/l	**0,05**	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Tricloroetilene	µg/l	**1,5**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Tetracloroetilene	µg/l	**1,1**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Esaclorobutadiene	µg/l	**0,15**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1 Dicloroetano	µg/l	**810**	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
1,2 Dicloroetilene	µg/l	**60**	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02
1,2 Dicloropropano	µg/l	**0,15**	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
1,1,1 Tricloroetano	µg/l	**0,2**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
1,1,2 Tricloroetano	µg/l	**0,2**	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
1,2,3 tricloropropano	µg/l	**0,001**	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001
1,1,2,2 Tetracloroetan	µg/l	**0,05**	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Bromoformio	µg/l	**0,3**	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
1,2 Dibromoetano	µg/l	**0,001**	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Dibromoclorometano	µg/l	**0,13**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Bromodiclorometano	µg/l	**0,17**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05