CORAP

DECRETO

in Liquidazione Coatta Amministrativa – Regione Calabria
D.G.R. n° 610 del 20 dicembre 2019 e D-P-G-R- n° 344 del 23 dicembre 2019

L'anno ***2020*** il giorno 28 del mese di **ottobre**, presso la sede legale del CORAP

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dott. Fernando Caldiero ha proceduto all'assunzione del seguente atto.

DECRETO N. 65 ***DEL*** 28 OTT 2020. ***Lavori di somma urgenza per riparazione tubazione di mandata refluo nella struttura mobile di distribuzione del filtro percolatore presso l'impianto di depurazione a servizio dell'area industriale di Piano Lago.***
CIG *Z622EDD41D*

Premesso che:

- con Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013 è stato disciplinato il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.115 del 29.06.2016 avente ad oggetto "Istituzione del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive" (Co.R.A.P.) ed adempimenti per l'avvio operativo", è stato formalmente istituito il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (Co.R.A.P.), ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria;
- a seguito del succitato decreto, si è provveduto all'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con Legge Regionale 31 dicembre 2001, n.38, con conseguente cambio della denominazione sociale in Co.R.A.P., oltre che stabilire che il medesimo Ente succede per tutti i rapporti attivi e passivi ai cinque consorzi provinciali industriali calabresi;
- con Decreto Commissariale n. 4 del 12.01.2017 è stato approvato il "*Regolamento Unico per la localizzazione e la cessione dei suoli e degli immobili da destinarsi all'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali delle unità operative del Corap*";
- con Decreto Commissariale n. 22 del 2017 si è proceduto all'assegnazione dei Dirigenti in servizio presso il CORAP a capo delle aree istituite con la Deliberazione della Giunta regionale succitata;
- con D.P.G.R. n.227 del 01 agosto 2019 è stato nominato il dottor Fernando Caldiero, quale Commissario del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive; al fine di garantire la rappresentanza legale nello svolgimento delle funzioni di gestione ed amministrazione, attribuendo a questi i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione compatibili ed in coordinamento con le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, della Legge Regionale n. 24/2013 e degli artt. 8 e 9 di cui alla L.R. n. 38/2001;
- con OO.d.SS. n° 9866 del 05.12.2019, considerata l'assenza prolungata del Dirigente dell' Area Tecnica, è stato conferito l'incarico di coordinatore delle attività attinenti

l'Area Gestione Reti all'ing. Rosario G. Arconte, dipendente di ruolo dell'Ente nell' Unità territoriale di Reggio Calabria;

- con OO.d.SS. n° 9957 del 10.12.2019, tenuto conto delle necessità connesse, è stato conferito l'incarico di coordinatore delle attività attinenti l'Area Programmazione e Progettazione all' Ing. Rosario G. Arconte, dipendente di ruolo dell'Ente nell' Unità territoriale di Reggio Calabria;
- con D.G.R. n° 610 del 20 dicembre 2019 è stata disposta la Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA) del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive Co.R.A.P.;
- con D.P.G.R. n° 344 del 23 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 6bis della L.R. 24/2013, è stato nominato nella persona del dottor Fernando Caldiero il Commissario Liquidatore del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive Co.R.A.P.
- da sopralluoghi effettuati dal personale dell'Ente presso l'impianto è emerso il cattivo funzionamento del sistema di distribuzione del refluo sul filtro percolatore, proveniente dalla sedimentazione primaria;

Visto il verbale di somma urgenza del 21.10.2020, redatto ai sensi dell'art. 163 c.4 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che:

- al fine di evitare ulteriori complicazioni strutturali si è ritenuto opportuno procedere al blocco funzionale della linea di trattamento, non pregiudicando, visto il ridotto afflusso di refluo all'impianto, il processo depurativo;
- qualsivoglia lavorazione non poteva essere eseguita, sia per mancanza di attrezzature e sia per mancanza di maestranze specializzate, da personale interno al Co.R.A.P.,
- da più approfondite indagini si è riscontrata la rottura della tubazione di mandata che immette il refluo nei bracci di distribuzione mobili sul filtro percolatore;
- è stato ritenuto opportuno condurre una indagine sulle aziende insediate in area industriale, al fine di individuare quella più idonea a svolgere i lavori di riparazione necessarie;
- la società è stata individuata nella società ***"Costruit Service Srl"***, insediata in area industriale di Piano Lago, area territoriale di Mangone, società in grado di intervenire tempestivamente ad eseguire i lavori di riparazione necessari al ripristino della linea e dell'impianto;
- si è ritenuto opportuno effettuare un sopralluogo preventivo con i tecnici della società Costruit Service Srl;
- le lavorazioni da effettuare venivano stabilite in:
    - smontaggio completo distributore e meccanismi;
    - sostituzione del tratto danneggiato della tubazione di mandata tramite giunto saldato;

- rimontaggio completo del distributore.

***Visto*:**

- il preventivo della società ***"Costruit Service Srl"***;

Ritenuta l'offerta presentata dalla società **"Costruit Service Srl"** congrua e conveniente per l'Ente e che la copertura finanziaria è assicurata dalle entrate di alcune pratiche dovute al 5% e da alcune rate derivante da piani di rateizzazione.

Considerato che:

- in data 21.10.2020 è pervenuto SMART CIG nr. Z622EDD41D per i lavori di somma urgenza da eseguire;
- la società "Costruit Service Srl" ha effettuato i lavori di ripristino della tubazione di mandata del refluo ai distributori mobili;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, riscontrando la perfetta efficienza della linea di trattamento ed il ripristino a pieno regime dell'impianto.

Vista la fattura di cortesia pervenuta per mail in data 26.10.2020 nr. 586;

Acquisito il parere del Responsabile del Procedimento, ed alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso;

Su **proposta** del Coordinatore dell'Area Tecnica, Gestione Reti, Programmazione e Progettazione, ingegnere Rosario Giovanni M. Arconte:

DECRETA

1. le premesse, gli atti ed i documenti citati e richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportati per intero;
2. di **APPROVARE** il verbale di somma urgenza per i lavori di ripristino della tubazione di mandata del refluo ai distributori mobili di spandimento del refluo sul filtro percolatore;
3. di **LIQUIDARE** a favore della società ***"Costruit Service Srl"***, insediata in area industriale di Piano Lago, area territoriale di Mangone, P.IVA e C.F. 03001390784, iscritta al registro delle Imprese di Cosenza al numero R.E.A. 204252, mail pec: **costruitservicesrl@postalegalecertificata.it** la somma di € 2.100,00 oltre iva di legge, per come riportato in fattura di cortesia n. 586 emessa il 26.10.2020;
4. di demandare al responsabile la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento:
ingegnere Vincenzo Uccello

CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE – CORAP CATANZARO

Il Coordinatore Area Tecnica
Gestione Reti, Programmazione e Progettazione –
ingegnere Rosario Giovanni M. Arconte

Il Commissario Liquidatore
dottor Fernando Caldiero