

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
in Liquidazione Coatta Amministrativa**

(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di MAGGIO presso la sede del Co.R.A.P.

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE RETI

ha proceduto all'assunzione del presente atto.

Determina n. 60 del 24.05.2023: Autorizzazione acquisto elettropompe in uso presso le stazioni di sollevamento n. 1 e n. 2 industriali situate a Vibo Marina, delle vasche di Equalizzazione e della stazione di sollevamento arrivo refluo civile "Briatico" situate presso l'impianto di depurazione sito in località Porto Salvo - CIG ZC13B43787.

Premesso che:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
- con DGR n. 478 del 12 novembre 2021 il Co.R.A.P. è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazione dalla L. 15.07.2021 n. 111;
- con DPGR n. 7 del 16.03.2022 è stato nominato il dottore Sergio Riitano, Commissario Liquidatore del Co.R.A.P. in Lca, ed è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Co.R.A.P.;
- con DGR n. 96 del 13.03.2023 la Regione Calabria ha prorogato l'incarico al dottore Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Co.R.A.P. in Lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- con DPGR n. 26 del 15.03.2023 è stato confermato il dottore Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Co.R.A.P. in Lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;

Dato atto che:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della Legge regionale n. 38/2001 e dell'art. 5 della Legge regionale n. 24/2013 il Co.R.A.P. è un Ente pubblico economico costituito nella forma consortile per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive;
- per effetto delle citate leggi regionali il Co.R.A.P. è, altresì, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria per l'esecuzione delle funzioni di interesse pubblico e delle finalità di pubblica utilità, conferite ed individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 38/2001, e che l'insieme di tali funzioni e finalità esercitate è soggetta alla tutela da parte della Regione ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 218/1978;

- ai sensi e per gli effetti degli adempimenti prescritti dal DPGR n. 202/2021 il Commissario liquidatore *p.t.* ha presentato l'istanza di autorizzazione, prot. consortile n. 7353/2021, di richiesta all'esercizio provvisorio, *ex art.* 104 L.F., per i successivi tre anni, prorogabili;
- l'Autorità di vigilanza – identificata nel Presidente della Regione Calabria – ha autorizzato, con nota prot. consortile n. 7748 del 07.12.2021, l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, nel quadro della vigente normativa applicabile al Co.R.A.P. e della normativa speciale riferita alla L.F.;

Considerato che:

- il Commissario straordinario *p.t.* ha adottato il decreto n. 32 del 15 aprile 2021 avente ad oggetto “Assegnazione Aree in attuazione della DGR n. 407/2016” ed il decreto n. 33 avente ad oggetto “Adempimenti successivi alla DGR n. 407/2016 e al Decreto commissariale n. 32 del 15 aprile 2021: Approvazione Funzionigramma dell'Ente”;
- i suddetti atti hanno conferito ai singoli dirigenti consortili le funzioni gestorie ordinarie;
- il Dirigente Area Gestione Reti ha assunto la nota del 11.01.2023, prot. n. 285, con la quale sono stati individuati i RUP per le diverse U.O.T. consortili;

Vista la relazione istruttoria del 03.05.2023 (prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 3250) con allegata documentazione ed a firma della dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia, Responsabile Tecnico delle piattaforme depurative consortili della U.O.T. di Vibo Valentia (ai sensi e per gli effetti del decreto commissariale n. 33/2021 e delle note consortili prot. n. 2050/2021 e prot. n. 285/2023), dalla quale risulta che, per le motivazioni ivi meglio esposte, è necessario ed urgente provvedere all'acquisto di n. 9 (nove) elettropompe ivi meglio specificate, tali “... *da poter garantire un corretto ciclo depurativo ed evitare, in caso di un fermo delle macchine, massivi inquinamenti del territorio e quanto ne consegue per la salute pubblica*”, da essere a tal fine installate presso i seguenti punti:

- “Punto **a e b**): Stazione di sollevamento n. 1 e n. 2 ind.le situate nel porto di Vibo Marina e nell'abitato di Vibo Marina;
- Punto **c**): Vasche di equalizzazione situata presso l'impianto di depurazione di Portosalvo;
- Punto **d**): Stazione di sollevamento “arrivo refluo civile Briatico” situata presso l'impianto di depurazione di Portosalvo”;

Preso atto che la dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia, nella sopra citata relazione prot. n. 3250/2023, nella sua funzione di Responsabile Tecnico delle piattaforme depurative consortili della U.O.T. di Vibo Valentia, ha dettagliatamente indicato il seguente materiale specifico da acquisire “... *in quanto l'apparato strutturale è idoneo solo per queste tipologie di attrezzature...*”:

- a) Produttore: Xylem Water Solutions Italia – tipo pompa: Elettropompa Marca Lowara K1315 SH- gir. 263 – *kw* 3,3 DN65 – complete di adattatori e flange di accoppiamento (per stazione di soll. ind.le n. 1) – quantità n. 2
- b) Produttore: Xylem Water Solutions Italia – tipo pompa: Elettropompa Marca Flygt NP3102.160 SH 255 – *kw* 4,2 DN80 - complete di adattatori e flange di accoppiamento (per stazione di soll. ind.le n. 2) – quantità n. 2
- c) Produttore: Xylem Water Solutions Italia – tipo pompa: Elettropompa Marca Flygt NP3102.160 MT 461 – *kw* 3,1 DN100 - complete di adattatori e flange di accoppiamento (per vasche di equalizzazione impianto Portosalvo) – quantità n. 3
- d) Produttore: Sulzer Italia Srl – tipo pompa: Elettropompa Marca Sulzer tipo XFP100E-CB1.1-PE60/4-D05*10 – DN100 - complete di adattatori e flange di accoppiamento (per stazione di arrivo refluo “Briatico” imp. Portosalvo) – quantità n. 2”;

Tenuto conto che la dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia nella suddetta relazione prot. n. 3250/2023 ha dichiarato, nella sua funzione di Responsabile Tecnico delle piattaforme depurative consortili della U.O.T. di Vibo Valentia, quanto segue:

“Considerato che le elettropompe in oggetto presentano caratteristiche tecniche infungibili per il corretto funzionamento delle strutture pompanti, sono state contattate le case madri già fornitrici del materiale, ovvero la Xylem Water Solutions Italia S.r.l. e la Sulzer Italia S.r.l.

Le suddette forniture sono ritenute infungibili per le caratteristiche tecniche e per ragioni di economicità legate ai costi aggiuntivi connessi in quanto rispondono a precise caratteristiche progettuali che non consentono, ragionevolmente, allo stato, di ipotizzare affidamenti diversi dal produttore delle apparecchiature”;

Considerato che la dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia nella sopra citata relazione prot. n. 3250/2023 ha, altresì, dichiarato che ricorrono “... le condizioni di cui all’art 13 del Regolamento per gli affidamenti diretti forniture, servizi e lavori sotto soglia” e, in forza delle ragioni della scelta dei suddetti fornitori ivi esposte e sopra richiamate, ha provveduto a richiedere, in data 24.04.2023, con nota prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 3068 alla società Sulzer Italy S.r.l. e con note prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 3069 e 3070 alla società Xylem Water Solutions Italia S.r.l. gli specifici preventivi sottoelencati, valutati e ritenuti congrui dalla prefata dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia:

- offerta n. 5026002742 del 24.04.2023 (acquisita al prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 3226 del 03.05.2023) della società Sulzer Italy S.r.l., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), per un importo complessivo di Euro 13.801,70 oltre IVA per la fornitura di n. 02 (due) elettropompe sommergibili XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10 complete di adattatori, accoppiamenti e flange, per la stazione di sollevamento arrivo refluo civile “Briatico” presso l’impianto di depurazione di Porto Salvo;
- offerta n. 37-0673-2023 del 26.04.2023 (acquisita al prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 3234 del 03.05.2023) della società Xylem Water Solutions Italia S.r.l., con sede legale in Lainate (MI), per un importo complessivo di Euro 13.484,00 oltre IVA, di cui Euro 5.254,00 oltre IVA per la fornitura di n. 02 (due) elettropompe marca Lowara K 1315 SH Gir. 263 DN65 3,3 KW 400VD Avv Y/D 3F 50Hz 40°C 10 mt cavo Subcab 7G2,5+2x1,5 complete di catene, grilli in acciaio, adattatori e flange di accoppiamento ed Euro 8.230,00 oltre IVA per la fornitura di n. 02 (due) elettropompe Flygt NP 3102.160 SH 255 Pot. Nom. 4,2 kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 4G2,5+2x1,5 complete di adattatori, flange e catena, per le stazioni di sollevamento n. 1 e n. 2 industriali in Vibo Marina;
- offerta n. 37-0674-2023 del 26.04.2023 (acquisita al prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 3235 del 03.05.2023) della società Xylem Water Solutions Italia s.r.l. per un importo complessivo di Euro 10.506,00 oltre IVA per la fornitura di n. 03 (tre) elettropompe Flygt NP 3102.160 MT 461 Pot. Nom. 3,1 kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 4G2,5+2x1,5 complete di adattatori di accoppiamento, catene e grilli in acciaio, per le vasche di equalizzazione presso l’impianto di depurazione di Porto Salvo;

Preso atto che:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito è il seguente: ZC13B43787;
- in relazione alla società Sulzer Italy S.r.l., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), C.F. 00895000370, P. IVA 00526811203, pec: sulzerpumps.italy@legalmail.it, è stata accertata la regolarità contributiva mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC On Line, in scadenza al 06.06.2023, con prot. n. INAIL 36703985, ed è stata acquisita la visura del Casellario Informatico ANAC nonché apposita certificazione ex D.P.R. n. 445/2000 resa dalla stessa società circa la sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- in relazione alla società Xylem Water Solutions Italia S.r.l., con sede legale in Lainate (MI), C.F. e P. IVA 00889400156, pec: xyleminc.servizigenerali@pcert.postecert.it, è stata accertata la regolarità contributiva mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC On Line, in scadenza al 02.06.2023, con prot. n. INAIL 36627093, ed è stata acquisita la visura del Casellario Informatico ANAC nonché apposita certificazione ex D.P.R. n. 445/2000 resa dalla stessa società circa la sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- l’importo complessivo della fornitura in questione è pari ad Euro 37.791,70 oltre IVA;

Visti:

- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- il Regolamento per gli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori sotto soglia approvato con decreto del Commissario Liquidatore n. 55 del 16.12.2022;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle motivazioni e ragioni dichiarate nella sopra citata relazione prot. n. 3250/2023 dalla dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia, nella sua funzione di Responsabile Tecnico delle piattaforme depurative consortili della U.O.T. di Vibo Valentia, trattandosi di apparecchiature con caratteristiche tecniche qualificate infungibili per il corretto funzionamento delle strutture pompanti e

per il corretto processo depurativo, a tutela della salute e dell'igiene pubblica, di autorizzare l'acquisto delle apparecchiature sopra specificate presso le case produttrici suindicate e di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del citato Regolamento consortile, la dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia quale RUP per l'effettuazione della procedura di affidamento e di esecuzione della fornitura *de qua*;

Preso atto:

- che alla presente procedura, in forza del combinato disposto degli artt. 226 comma 2, e 229 comma 2 del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21.06.2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D. lgs. 50/2016;
- dell'istruttoria, in atti, a firma della dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia, n.q. di Responsabile Tecnico delle piattaforme depurative consortili della U.O.T. di Vibo Valentia;
- che questo Dirigente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente dell'Area Affari generali, ai sensi del Decreto Commissariale n. 33 del 16 aprile 2021, Allegato n. 1, ha verificato la legittimità e la rispondenza alle norme procedurali e amministrative;
- che il Dirigente dell'Area Bilancio e Contabilità attesta che il presente provvedimento trova copertura finanziaria.

DETERMINA

per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegati, di:

- 1) **AUTORIZZARE** l'acquisto presso la società Sulzer Italy S.r.l., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), C.F. 00895000370, P. IVA 00526811203, pec: sulzerpumps.italy@legalmail.it, e presso la società Xylem Water Solutions Italia s.r.l., con sede legale in Lainate (MI), C.F. e P. IVA 00889400156, pec: xyleminc.servizigenerali@pcert.postecert.it, delle apparecchiature di seguito descritte e specificate quali necessarie per il corretto funzionamento delle strutture sotto indicate:
 - n. 02 (due) elettropompe sommergibili XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10 complete di adattatori, accoppiamenti e flange per un importo complessivo di Euro 13.801,70 oltre IVA, presso la società Sulzer Italy S.r.l., per la stazione di sollevamento arrivo refluo civile "Briatico" presso l'impianto di depurazione di Porto Salvo;
 - n. 02 (due) elettropompe marca Lowara K 1315 SH Gir. 263 DN65 3,3 KW 400VD Avv Y/D 3F 50Hz 40°C 10 mt cavo Subcab 7G2,5+2x1,5 complete di catene, grilli in acciaio, adattatori e flange di accoppiamento per un importo complessivo di Euro 5.254,00 oltre IVA e n. 02 (due) elettropompe Flygt NP 3102.160 SH 255 Pot. Nom. 4,2 kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 4G2,5+2x1,5 complete di adattatori, flange e catena per un importo complessivo di Euro 8.230,00 oltre IVA, presso la società Xylem Water Solutions Italia S.r.l., per le stazioni di sollevamento n. 1 e n. 2 industriali in Vibo Marina;
 - n. 03 (tre) elettropompe Flygt NP 3102.160 MT 461 Pot. Nom. 3,1 kW – 400 Volt – 50 Hz – 3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 4G2,5+2x1,5 complete di adattatori di accoppiamento, catene e grilli in acciaio per un importo complessivo di Euro 10.506,00 oltre IVA, presso la società Xylem Water Solutions Italia S.r.l., per le vasche di equalizzazione presso l'impianto di depurazione di Porto Salvo;il tutto per un importo complessivo pari ad Euro 37.791,70 oltre IVA;
- 2) **NOMINARE e INCARICARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento per gli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori sotto soglia approvato con decreto del Commissario Liquidatore n. 55 del 16.12.2022, la dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia, Responsabile Tecnico delle piattaforme depurative consortili della U.O.T. di Vibo Valentia, quale RUP della citata procedura, per l'esecuzione di tutti gli atti e di tutte le procedure riferite al procedimento specifico di cui al presente atto determinativo, all'acquisizione di tutta la documentazione di cui i rispettivi costruttori/fornitori sono tenuti a fornire in conformità alle norme vigenti in materia ed alla verifica e controllo dell'esecuzione contrattuale di quanto offerto ai fini della garanzia di piena ed efficiente funzionalità delle strutture sopra specificate;

- 3) **DARE ATTO** che il seguente codice CIG ZC13B43787 è attribuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, per la fornitura in questione ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
- 4) **TRASMETTERE** la presente determinazione alla competente Area Bilancio e Contabilità per la conseguente liquidazione e pagamento, secondo le vigenti procedure consortili in materia ed imputando la somma alla corrispondente voce di bilancio;
- 5) **DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di pubblicità legale e valore di notifica.

IL DIRIGENTE
dott. Enzo Sergi

A handwritten signature in blue ink, reading "Enzo Sergi".