

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
in Liquidazione Coatta Amministrativa**

(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di MAGGIO presso la sede del Co.R.A.P.

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE RETI

ha proceduto all'assunzione del presente atto.

Determina n. 62 del 25.05.2023: Autorizzazione acquisto elettropompe per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione di Silica in Vibo Valentia - CIG Z9E3AE92B0.

Premesso che:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
- con DGR n. 478 del 12 novembre 2021 il Co.R.A.P. è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazione dalla L. 15.07.2021 n. 111;
- con DPGR n. 7 del 16.03.2022 è stato nominato il dottore Sergio Riitano, Commissario Liquidatore del Co.R.A.P. in Lca, ed è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Co.R.A.P.;
- con DGR n. 96 del 13.03.2023 la Regione Calabria ha prorogato l'incarico al dottore Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Co.R.A.P. in Lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- con DPGR n. 26 del 15.03.2023 è stato confermato il dottore Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Co.R.A.P. in Lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;

Dato atto che:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della Legge regionale n. 38/2001 e dell'art. 5 della Legge regionale n. 24/2013 il Co.R.A.P. è un Ente pubblico economico costituito nella forma consortile per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive;
- per effetto delle citate leggi regionali il Co.R.A.P. è, altresì, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria per l'esecuzione delle funzioni di interesse pubblico e delle finalità di pubblica utilità, conferite ed individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 38/2001, e che l'insieme di tali funzioni e finalità esercitate è soggetta alla tutela da parte della Regione ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 218/1978;

- ai sensi e per gli effetti degli adempimenti prescritti dal DPGR n. 202/2021 il Commissario liquidatore *p.t.* ha presentato l'istanza di autorizzazione, prot. consortile n. 7353/2021, di richiesta all'esercizio provvisorio, *ex art.* 104 L.F., per i successivi tre anni, prorogabili;
- l'Autorità di vigilanza – identificata nel Presidente della Regione Calabria – ha autorizzato, con nota prot. consortile n. 7748 del 07.12.2021, l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, nel quadro della vigente normativa applicabile al Co.R.A.P. e della normativa speciale riferita alla L.F.;

Considerato che:

- il Commissario straordinario *p.t.* ha adottato il decreto n. 32 del 15 aprile 2021 avente ad oggetto “Assegnazione Aree in attuazione della DGR n. 407/2016” ed il decreto n. 33 avente ad oggetto “Adempimenti successivi alla DGR n. 407/2016 e al Decreto commissariale n. 32 del 15 aprile 2021: Approvazione Funzionigramma dell'Ente”;
- i suddetti atti hanno conferito ai singoli dirigenti consortili le funzioni gestorie ordinarie;
- il Dirigente Area Gestione Reti ha assunto la nota del 11.01.2023, prot. n. 285, con la quale sono stati individuati i RUP per le diverse U.O.T. consortili;

Vista la relazione istruttoria del 13.04.2023 (prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2830 del 13.04.2023) con allegata documentazione ed a firma della dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia, Responsabile Tecnico delle piattaforme depurative consortili della U.O.T. di Vibo Valentia (ai sensi e per gli effetti del decreto commissariale n. 33/2021 e delle note consortili prot. n. 2050/2021 e prot. n. 285/2023), dalla quale risulta che, per le motivazioni ivi meglio esposte, è necessario procedere, per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione di Silica in Vibo Valentia, all'acquisto di distinte attrezzature elettromeccaniche, e specificatamente elettropompe, tali “*da poter garantire un corretto ciclo depurativo ed evitare, in caso di un fermo delle macchine, massivi inquinamenti del territorio e quanto ne consegue per la salute pubblica*” e, pertanto, da essere a tal fine installate presso le linee di processo dell'impianto e precisamente nel ricircolo fanghi sedimentazione linea 1 e linea 2, nella stazione di rilancio denitrificazione e nella stazione di arrivo refluo;

Atteso che la dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia nella sopra citata relazione ha dichiarato che ricorrono “... le condizioni di cui all'art 13 del Regolamento per gli affidamenti diretti forniture, servizi e lavori sotto soglia” e pertanto ha provveduto a richiedere, in data 28.03.2023, con note prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2422 e n. 2423 alla società Xylem Water Solutions Italia S.r.l. e con nota prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2424 alla società Sulzer Italy S.r.l. gli specifici preventivi sotto elencati:

1. offerta n. 37-0534-2023 del 28.03.2023 (acquisita al prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2826 del 13.04.2023) della società Xylem Water Solutions Italia S.r.l., con sede legale in Lainate (MI), per un importo complessivo di Euro 15.696,00 oltre IVA, di cui Euro 7.881,00 oltre IVA per la fornitura di n. 3 (tre) elettropompe “*Marca Lowara K 1315 SH- gir. 263 - kw 3,3 dn65 - complete di adattatori e flange di accoppiamento (per linea n. 1 ricircolo fanghi)*” e di Euro 7.815,00 oltre IVA per la fornitura di n. 3 (tre) elettropompe *Marca Flygt tipo 3085.160 - kw 2,4 - dn80 – complete di adattatori e flange di accoppiamento (per linea n. 2 ricircolo fanghi)*”;
2. offerta n. 37-0533-2023 del 28.03.2023 (acquisita al prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2827 del 13.04.2023) della società Xylem Water Solutions Italia S.r.l. per un importo complessivo di Euro 5.375,00 oltre IVA per la fornitura di n. 1 (una) elettropompa “*Marca Flygt NP 3127.161 MT 437 - kw 5,9 DN150 - completa di adattatori e flange di accoppiamento (per stazione di arrivo refluo)*”;
3. offerta n. 5026002719 del 30.03.2023 (acquisita al prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2829 del 13.04.2023) della società Sulzer Italy S.r.l., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), per un importo complessivo di Euro 17.751,80 oltre IVA per la fornitura di n. 2 (due) elettropompe “*Marca Sulzer tipo XFP100E-CB1.1-PE90/4-D05*10 - DN100 - complete di adattatori e flange di accoppiamento (per rilancio denitrificazione)*”;

Considerato che la dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia ha provveduto a trasmettere:

- la nota prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2856 del 14.04.2023, con la quale ha già specificato, in merito alle elettropompe del produttore Xylem Water Solutions Italia S.r.l. destinate al medesimo impianto di Silica e già citate nella propria nota prot. n. 2629/2023, che le “... elettropompe e

regolatori di livello, sono da acquistare per le stazioni di sollevamento di proprietà del Comune di Vibo Valentia gestite dal Corap, rispettano le caratteristiche di progetto delle strutture pompanti e presentano caratteristiche tecniche infungibili per il corretto funzionamento delle stazioni di sollevamento”;

- la nota integrativa prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 3042 del 21.04.2023 della propria precedente relazione prot. Co.R.A.P. VV Porto Salvo n. 2830 del 13.04.2023 con la quale ha specificato, in merito alle elettropompe del produttore Sulzer Italy S.r.l., che *“Le forniture di cui la relazione istruttoria sono ritenute infungibili per le caratteristiche tecniche e per ragioni di economicità legate ai costi aggiuntivi connessi in quanto rispondono a precise caratteristiche progettuali preordinate dal concedente (Comune di Vibo Valentia) che non consentono, ragionevolmente, allo stato, di ipotizzare affidamenti diversi dal produttore delle apparecchiature”;*

Preso atto che:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito è il seguente: Z9E3AE92B0;
- in relazione alla società Xylem Water Solutions Italia S.r.l., con sede legale in Lainate (MI), C.F. e P. IVA 00889400156, pec: xyleminc.servizigenerali@pcert.postecert.it, è stata accertata la regolarità contributiva mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC On Line, in scadenza al 02.06.2023, con prot. n. INAIL 36627093, ed è stata acquisita la visura del Casellario Informatico ANAC nonché apposita certificazione ex D.P.R. n. 445/2000 resa dalla stessa società circa la sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- in relazione alla società Sulzer Italy S.r.l., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), C.F. 00895000370, P. IVA 00526811203, pec: sulzerpumps.italy@legalmail.it, è stata accertata la regolarità contributiva mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC On Line, in scadenza al 06.06.2023, con prot. n. INAIL 36703985, ed è stata acquisita la visura del Casellario Informatico ANAC nonché apposita certificazione ex D.P.R. n. 445/2000 resa dalla stessa società circa la sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- l’importo complessivo della fornitura in questione è pari ad Euro 38.822,80 oltre IVA;

Visti:

- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- il Regolamento per gli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori sotto soglia approvato con decreto del Commissario Liquidatore n. 55 del 16.12.2022;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle motivazioni esposte nei suddetti atti depositati dalla dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia nella presente procedura, trattandosi di apparecchiature qualificate di infungibilità derivanti dall’apparato strutturale dell’impianto di Silica e le stesse risultano necessarie per il corretto processo depurativo, a tutela della salute e dell’igiene pubblica, di autorizzare l’acquisto delle apparecchiature sopra specificate presso le case produttrici suindicate e di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del citato Regolamento consortile, la dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia quale RUP per l’effettuazione della procedura di affidamento e di esecuzione della fornitura *de qua*;

Preso atto:

- dell’istruttoria, in atti, a firma della dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia, n.q. di Responsabile Tecnico delle piattaforme depurative consortili della U.O.T. di Vibo Valentia;
- che questo Dirigente attesta che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente dell’Area Affari generali, ai sensi del Decreto Commissariale n. 33 del 16 aprile 2021, Allegato n. 1, ha verificato la legittimità e la rispondenza alle norme procedurali e amministrative;
- che il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità attesta che il presente provvedimento trova copertura finanziaria.

DETERMINA

per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegati, di:

- 1) **AUTORIZZARE** l'acquisto presso la società Xylem Water Solutions Italia S.r.l., con sede legale in Lainate (MI), C.F. e P. IVA 00889400156, pec: xyleminc.servizigenerali@pcert.postecert.it, e presso la società Sulzer Italy S.r.l., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), C.F. 00895000370, P. IVA 00526811203, pec: sulzerpumps.italy@legalmail.it, delle apparecchiature meglio di seguito come sopra elencate, descritte e specificate quali necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione di Silica in Vibo Valentia:
 - n. 3 (tre) elettropompe “*Marca Lowara K 1315 SH- gir. 263 - kw 3,3 dn65 - complete di adattatori e flange di accoppiamento (per linea n. 1 ricircolo fanghi)*” per un importo complessivo di Euro 7.881,00 oltre IVA e n. 3 (tre) elettropompe “*Marca Flygt tipo 3085.160 - kw 2,4 - dn80 – complete di adattatori e flange di accoppiamento (per linea n. 2 ricircolo fanghi)*” per un importo complessivo di Euro 7.815,00 oltre IVA;
 - n. 1 (una) elettropompa “*Marca Flygt NP 3127.161 MT 437 - kw 5,9 DN150 - completa di adattatori e flange di accoppiamento (per stazione di arrivo refluo)*” per un importo complessivo di Euro 5.375,00 oltre IVA;
 - n. 2 (due) elettropompe “*Marca Sulzer tipo XFP100E-CB1.1-PE90/4-D05*10 - DN100 - complete di adattatori e flange di accoppiamento (per rilancio denitrificazione)*” per un importo complessivo di Euro 17.751,80 oltre IVA;il tutto per un importo complessivo pari ad Euro 38.822,80 oltre IVA;
- 2) **NOMINARE e INCARICARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento per gli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori sotto soglia approvato con decreto del Commissario Liquidatore n. 55 del 16.12.2022, la dott.^{ssa} Maria Alfonsa Farfaglia, Responsabile Tecnico delle piattaforme depurative consortili della U.O.T. di Vibo Valentia, quale RUP della citata procedura, per l'esecuzione di tutti gli atti e di tutte le procedure riferite al procedimento specifico di cui al presente atto determinativo, all'acquisizione di tutta la documentazione di cui i rispettivi costruttori/fornitori sono tenuti a fornire in conformità alle norme vigenti in materia ed alla verifica e controllo dell'esecuzione contrattuale di quanto offerto ai fini della garanzia di piena ed efficiente funzionalità dell'impianto di Silica;
- 3) **DARE ATTO** che il seguente codice CIG Z9E3AE92B0 è attribuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, per la fornitura in questione ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
- 4) **TRASMETTERE** la presente determinazione alla competente Area Bilancio e Contabilità per la conseguente liquidazione e pagamento, secondo le vigenti procedure consortili in materia ed imputando la somma alla corrispondente voce di bilancio;
- 5) **DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di pubblicità legale e valore di notifica.

IL DIRIGENTE
dott. Enzo Sergi

